


- Puits municipal
- Installation de production d'eau potable
- Limite municipale
- Aires de protection

INDICE DRASTIC	NIVEAU DE VULNÉRABILITÉ
23 - 40	FAIBLE
40,1 - 60	
60,1 - 80	
80,1 - 100	
100,1 - 120	MOYEN
120,1 - 140	
140,1 - 160	
160,1 - 180	ÉLEVÉ
180,1 - 200	
200,1 - 220	
220,1 - 226	

Note: La position et les dimensions des éléments illustrés sur ce plan sont relatives et ne doivent pas être utilisées aux fins de calculs.



CLIENT / **VILLE DE PONT-ROUGE**

PROJET / ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DE LA SOURCE POUR LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU SOUTERRAINE X0010835-3, -5, X2179621-1, X2179622-1 ET X2179623-1

TITRE / **FIGURE 3A DISTRIBUTION SPATIALE DE L'INDICE DE VULNÉRABILITÉ DRASTIC - (PUITS SECTEUR NOTRE-DAME)**

DOSSIER N° / 24295-101	ÉCHELLE / 1:25 000	DATE / 2024-06-27
VÉRIFIÉ PAR / J.GADOMSKI	DESSINÉ PAR / D.PLANTE	APPROUVÉ PAR / O.GAUTHIER
FORMAT / 17X11	RÉFÉRENCES / DONNÉES LIDAR (MFFP)	FICHER / 24295-101-3A.mxd